



## ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

5100 ГОРНА ОРЯХОВИЦА, пл. "Теорги Измирлиев" № 5

тел.: +359 618 60501, факс: +359 618 60203

e mail: obshtina@g-oryahovica.org

www.g-oryahovica.org

Изх. № Р202000-473/05.05.2015

### РАЗЯСНЕНИЕ

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА”

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки е постъпило запитване на 05.05.2015 г. В законния срок се дава настоящото Разяснение.

**Въпрос 1:**

Извозване строителни отпадъци – топлоизолационни фасади; извозване отпадъци – покрив, да се уточни на колко километра ще се извозват строителните отпадъци?

**Отговор 1:** Разстоянието от обекта до сметището е до 3км.

**Въпрос 2:**

Топлоизолационни фасади – преработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци при ремонти, да се уточни размерите и бройките на решетките за преработка?

**Отговор 2:** Решетките за преработка са с размери 90/120 – 41бр.

**Въпрос 3:**

Покрив – монтаж капаци; монтаж обшивки от поцинкована ламарина; монтаж олуци от поцинкована ламарина; монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина, да се уточни за посочените позиции материалите налични ли са или да се предвиди в доставката?

**Отговор 3:** Материалите не са налични, необходимо е стойността на материалите да бъдат включени в позициите

**Въпрос 4:**

Инсталация слънчеви колектори – подвързване бойлер към котелна инсталация и към слънчеви колектори вкл. Материали, от приложените проекти не става ясно количеството, диаметъра и вида на тръбите за подвързване на бойлера. Да се уточни видя, количеството и диаметъра на тръбите?

**Отговор 4:** : Бойлера към слънчевите колектори се подвързва посредством медни тръби описани в позиция 3 в „Инсталация слънчеви колектори“. Следва да предвидите спирателни кранове, холендри и щуцери като материали към позиция 2. Тръбите между бойлера и разпределителните колектори се виждат от чертеж №7. Следва да бъдат полипропилен ф40x5,6. Метрите са указани в чертежите. Стойността в материалите следва да предвидите в точка 2.

**Въпрос 5:**

В КС за доставка на соларна течност за слънчевата инсталация, да се уточни трябва ли да се оферира доставка на соларна течност, ако да какво количество и в коя позиция да се включи?

**Отговор 5:** Няма да се оферира доставка на соларна течност

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**КМЕТ НА ОБЩИНА  
ГОРНА ОРЯХОВИЦА**

**/инж. ДОБРОМИР ДОБРЕВ/**

